

PAROC stenullsprodukter UTVÄNDIG BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER

Innehavare/Utfärdad för

Paroc AB

541 86 Skövde

Organisationsnummer: 556036-3763

Tel: +46 (0)500 469 000, Fax: +46 (0)500 469 220

E-post: paroc.se@paroc.com , Hemsida: www.paroc.se

Produktbeskrivning

System med PAROC stenullsprodukter med ytskikt för utvärdig brandisolering av ventilationskanaler. Lägsta nominella densitet för de produkter som omfattas av bevisets godkännande:

PAROC FireVent Mat:	65 kg/m ³ .
PAROC Vent Mat:	50 kg/m ³ .
PAROC Pro Wired Mat 100:	100 kg/m ³ .
PAROC Fire Slab 100 R10:	100 kg/m ³ .

Ytskikten kan variera, se handelsnamn nedan.

Avsedd användning

Utvärdig brandisolering av ventilationskanaler av stålplåt.

Handelsnamn

PAROC FireVent Mat AluCoat
PAROC FireVent Mat Comfort
PAROC FireVent Mat ALC/COM
PAROC FireVent Mat COM/COM
PAROC Vent Mat AluCoat
PAROC Vent Mat Comfort
PAROC Vent Mat ALC/COM
PAROC Vent Mat COM/COM
PAROC Pro Wired Mat 100 AluCoat
PAROC Pro Wired Mat 100 Comfort
PAROC Fire Slab 100 R10
PAROC Fire Slab 100 AluCoat R10

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15 – EI 120

5:231

Stenullsprodukterna förutsätts vara CE-märkta i klass A1 eller A2-s1,d0 enligt SS-EN 14303.

Typgodkännande 2395/81 | 2018-08-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



Godkännande fortsättning

Isolertjocklekar för utvändig brandisolering av ventilationskanaler.

Nätmatror: PAROC FireVent Mat AluCoat, PAROC FireVent Mat Comfort, PAROC FireVent Mat ALC/COM, PAROC FireVent Mat COM/COM, PAROC Pro Wired Mat 100 AluCoat och PAROC Pro Wired Mat 100 Comfort.

Brandklass	Cirkulär kanal	Rektangulär kanal
EI 15	30 mm	40 mm
EI 30	50 mm	60 mm
EI 60	80 mm	100 mm
EI 120	120 mm	-

Nätmatror: PAROC Vent Mat AluCoat, PAROC Vent Mat Comfort, PAROC Vent Mat ALC/COM och PAROC Vent Mat COM/COM.

Brandklass	Cirkulär kanal	Rektangulär kanal
EI 15	80 mm	80 mm
EI 30	120 mm	120 mm

Skivor: PAROC Fire Slab 100 R10 & PAROC Fire Slab 100 AluCoat R10.

Brandklass	Cirkulär kanal	Rektangulär kanal
EI 15	-	40 mm
EI 30	-	70 mm
EI 60	-	120 mm

Tillhörande handlingar

MONTERINGSANVISNING Utvändig brandisolering av ventilationskanaler, Typgodkännandebevis 2395/81, 8 sidor, daterad 2016-12-10.

Kontroll

Produkterna kontrolleras enligt kraven för CE-märkningen.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Finland; Paroc Group, Helsinki, Paroc Oy Ab, Parainen och Oulu.
Sverige; Paroc AB, Hässleholm, Hällekis.
Litauen; Vilnius.
Polen; Trzemeszno.

Märkning

Produkterna märks enligt kraven för CE-märkning.

Bedömningsunderlag

Rapporter nr P705091, P801151, P802674 och P802585 samt utlåtande nr P705897 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapporter nr PGA10804A och PHA10802A från DBI, Danmark.

Kommentarer

Ventilationskanaler och upphängningsanordningar förutsätts vara tillverkade enligt gällande standarder SS-EN 1507, SS-EN 12237 respektive SS-EN 12236.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-01-02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2020-01-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric



Per Adolfsson